18/02/2021 11:44:28



DET. - CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO
SEM ESCALA





TANQUE SÉPTICO (V=19.782 litros)
PLANTA SUPERIOR
SEM ESCALA

FILTRO ANAERÓBIO (V=12.010 litros)
PLANTA SUPERIOR
SEM ESCALA



FILTRO ANAERÓBIO (V=12.010 litros)
PLANTA FUNDO
SEM ESCALA



TANQUE SÉPTICO
CORTE - A
SEM ESCALA

FILTRO ANAERÓBIO
CORTE - A
SEM ESCALA



DETALHE -
IMPERMEABILIZAÇÃO ENTRADA E SAÍDA TUBULAÇÕES
SEM ESCALA

NOTAS GERAIS

01 - PARA DIMENSIONAMENTO DAS VALAS DE INFILTRAÇÃO FOI CONSIDERADO UM COEFICIENTE DE INFILTRAÇÃO DE 50 L/m²/dia REFERENTE A UM SOLO DO TIPO ARGILAS ARENOSAS ECOU SILTOSA, VARIANDO A AREIA ARGILOSA OU SILTE ARGILOSO DE COR AMARELA, VERMELHA OU MARROM.

02 - É INDISPENSÁVEL A VERIFICAÇÃO DO COEFICIENTE DE INFILTRAÇÃO ATRAVÉS DE ENSAIO DE PERCOLAÇÃO DO SOLO CONFORME "ANEXO A" DA NORMA NBR 13969. CASO APRESENTE COEFICIENTE MENOR QUE O CONSIDERADO, AS VALAS DEVERÃO SER REDIMENSIONADAS.

ESCALA 1:100

0 5 10 m

IMPLANTAÇÃO



LEGENDAS

REV	DATA	TIPO	POR	DESCRIÇÃO DAS REVISÕES
01	12/04/2021	F	DR	ADEQUAÇÃO CONFORME LIA 049/21
00	25/01/2021	B	RS	EMISSÃO INICIAL

EMISSÕES

TIPO DE EMISSÃO

(A)PRELIMINAR (B)PARA APROVAÇÃO (C)PARA COTAÇÃO (D)PARA CONSTRUÇÃO (E)CONFORME CONSTRUÍDO (F)VERSÃO FINAL

Traçado Eng eletrica
Consórcio Traçado-Engelétrica | Reservou-se proteção intelectual de Projeto Art.6bis

RESPONSÁVEL	DATA	RESPONSÁVEL TÉCNICO	Nº CREA/CAU
RPR. Fabricio Kummer	05/02/2021	ENG. FABRICIO KUMMER	CREA: 205.375/RS
RES. Rafael Scheffer	05/02/2021	**ESPECIALIDADE** HIDROSSANITÁRIO	
RPR. Fabricio Kummer	05/02/2021	**CONTRATO Nº** 039/2018	

FISCAL	CREA/CAU	DATA	ASSINATURA

PASSO FUNDO - RS - SBPF

DESCRIÇÃO

DETALHES - FOSSA E FILTRO

ESCALA	N.PROJ	NUM.
INDICADA	AER-PFB-HID-PE-TPS-PDF-19-R00	19 / 25
		REV. 00

1188/840

ESTA PLANTA SOMENTE PODERÁ SER UTILIZADA SE PLOTADA COLORIDA A PARTIR DE UM ARQUIVO NO FORMATO PDF OU DWG

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

Formato Superior ISO A0 (paisagem)