



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RS  
7º BATALHÃO DE BOMBEIRO MILITAR  
ASSESSORIA E ANÁLISE TÉCNICA

Fone: (54) 3311-3659

## **NOTIFICAÇÃO DE CORREÇÃO DE ANÁLISE - PPCI Nº 19973/1**

Notificamos que o PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO da edificação/área de risco de incêndio:

Nome/Razão Social: Secretaria dos Transportes/RS

Nome Fantasia: Aeroporto de Passo Fundo

CNPJ: 08.838.143/0001-89

Ocupações: F4 - Estação e terminal de passageiros

Classificação quanto à carga de incêndio: I até 300 - Risco Baixo

Área: 2032.97 m²

Altura ascendente: 0.00 Altura descendente: 0.00

Endereço: BR 285, S/N - KM 287, ZONA RURAL

Bairro: SÃO JOSÉ

Cidade: Passo Fundo

Foi analisado em conformidade com a legislação, RTCBMRS e normas técnicas vigentes, sendo constatadas as seguintes irregularidades:

### **1 - Saídas de emergência**

- PREENCHER MEMORIAL DE CAPACIDADE DE LOTAÇÃO (ANEXO B);
- SALAS COM CAPACIDADE MAIOR QUE 200 PESSOAS, AS PORTAS DEVEM POSSUIR FERRAGEM ANTIPÂNICO CONFORME RT CBMRS Nº 11/16;
- PROJETAR CORRIMÃO E GUARDA-CORPO DE ACORDO COM A RT CBMRS Nº 11/16

### **2 - Acesso de viaturas na edificação**

- REPRESENTAR EM PLANTA CONFORME IT 06/19 CORPO DE BOMBEIROS - PMSP.

### **3 - Hidrantes e de mangotinhos**

- PROJETAR NÚMERO DE ORDEM DOS HIDRANTES;
- PROJETAR REGISTRO DE PASSEIO CONFORME NBR 13714.

### **4 - Sinalização de emergência**

- A SIMBOLOGIA DEVE SER DE ACORDO COM A RT CBMRS Nº 05 - PARTE 08/16;
- AS SINALIZAÇÕES DEVEM POSSUIR NÚMERO DE ORDEM

### **5 - Segurança estrutural em situação de incêndio**

- PROJETAR ANEXO 'B'.

### **6 - Outros**

- PROJETAR ANEXO 'B' DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL, E PROJETAR DIQUE DE CONTENÇÃO E AS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO;
- IDENTIFICAR EM PLANTA GERADOR DE ENERGIA E AS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO;
- OS SISTEMAS QUE DEVEM SER PROJETADOS SÃO AQUELES CONSTANTES NA ANEXO 'L'



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RS  
7º BATALHÃO DE BOMBEIRO MILITAR  
ASSESSORIA E ANÁLISE TÉCNICA

Fone: (54) 3311-3659



#### TABELAS L1 À L3 DA RT CBMRS Nº 05 - PARTE 01/16

O PPCI deverá ser apresentado para reanálise no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação de sanção prevista no Decreto Estadual n.º 51.803, de 10 de setembro de 2014.

Este documento previsto na legislação foi gerado eletronicamente e pode ter a autenticidade validada pela chave de acesso abaixo, através do menu Consulta no endereço <http://sisbom.cbm.rs.gov.br/msci/> ou por meio do QRCode disposto acima. - Código de validação: i70688742 - 21380 - 66127831

Passo Fundo, 13 de agosto de 2019