



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RS  
7º BATALHÃO DE BOMBEIRO MILITAR  
ASSESSORIA E ANÁLISE TÉCNICA

Fone: (54) 3311-3659



### **NOTIFICAÇÃO DE CORREÇÃO DE ANÁLISE - PPCI Nº 19973/1**

Notificamos que o PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO da edificação/área de risco de incêndio:

Nome/Razão Social: Secretaria dos Transportes/RS

Nome Fantasia: Aeroporto de Passo Fundo

CNPJ: 08.838.143/0001-89

Ocupações: F4 - Estação e terminal de passageiros

Classificação quanto à carga de incêndio: I até 300 - Risco Baixo

Área: 2032.97 m²

Altura ascendente: 0.00 Altura descendente: 0.00

Endereço: BR 285, S/N - KM 287, ZONA RURAL

Bairro: SÃO JOSÉ

Cidade: Passo Fundo

Foi analisado em conformidade com a legislação, RTCBMRS e normas técnicas vigentes, sendo constatadas as seguintes irregularidades:

#### **1 - Extintores de incêndio**

- PROJETAR MAIS UMA UNIDADE EPTA '3'

#### **2 - Hidrantes e de mangotinhos**

- ADEQUAR SISTEMA CONFORME ANEXO D (D-4) DA NBR 13714.

#### **3 - Outros**

- PARA MELHORAR A ANALISE SUGERIMOS ENCAMINHAR PLANTAS EM ESCALA 1/100

O PPCI deverá ser apresentado para reanálise no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação de sanção prevista no Decreto Estadual n.º 51.803, de 10 de setembro de 2014.

Este documento previsto na legislação foi gerado eletronicamente e pode ter a autenticidade validada pela chave de acesso abaixo, através do menu Consulta no endereço <http://sisbom.cbm.rs.gov.br/msci/> ou por meio do QRCode disposto acima. - Código de validação: i00085730 - 21380 - 66127831

Passo Fundo, 04 de dezembro de 2019