

DEPÓSITO DE RESIDUOS
ESC.: 1/50

VALA PARA DUTO PEAD Ø50mm

S/ESCALA
MEDIDAS EM CENTIMETROS



Ⓐ REATERRO EM CAMADAS COMPACTADAS MECANICAMENTE DE 20 EM 20cm, MATERIAL DA PRÓPRIA CAVA.

Ⓑ DUTO PEAD Ø50mm – A SER INSTALADO

ENVELOPAMENTO DUTO PEAD Ø50mm

S/ESCALA
MEDIDAS EM CENTIMETROS



Ⓐ ENVELOPAMENTO EM CONCRETO, H=0,10M

Ⓑ DUTO PEAD Ø50mm – A SER INSTALADO



LOCALIZAÇÃO
GUARITA – SE EXISTENTE 112,5kVA
ESC.: 1/100

QF-FLGA 380/220V						
	ILUMINAÇÃO(W)	TOMADAS(W)	CARGAS	TOTAL	DISJUNTOR	CONDUTOR
CIRCUITO	2X18W	100 W	ESPECIAIS	W	A	mm²-1kV
ILUMINAÇÃO GUARITA	4			144	1x10	2,5
TOMADAS GUARITA		4		400	1x20	4,0
AR CONDICIONADO			1200	1200	1x20	4,0
TOTAL				1744	1X30	4,0



GUARITA
ESC.: 1/25

REV	DATA	TIPO	POR	DESCRIÇÃO DAS REVISÕES
00	07/12/2020	B	YURI	EMISSÃO INICIAL

EMISSÕES

TIPO DE EMISSÃO

(A)PREMILINAR (B)PARA APROVAÇÃO (C)PARA COTAÇÃO (D)PARA CONSTRUÇÃO (E)CONFORME CONSTRUÍDO (F)VERSÃO FINAL

SAC/PR-BB-LOTE 00

Traçado eng eletrica
Consórcio Traçado-Engelétrica | Reforma e ampliação Aeroporto de Passo Fundo

RESPONSÁVEL	DATA
APR. Eng. Fernando Derques Lopez	07/12/2020
DES. Yuri Zacher	07/12/2020
VER. Eng. Fernando Derques Lopez	07/12/2020

RESPONSÁVEL TÉCNICO Eng. Fernando Derques Lopez — **Nº CREA/CAU** CREA 51.060/RS

ESPECIALIDADE ELÉTRICA

CONTRATO Nº 039/2018

FISCAL	CREA/CAU	DATA	ASSINATURA

PASSO FUNDO - RS - SBPF

DESCRIÇÃO

PROJETO ELÉTRICO BAIXA TENSÃO
GUARITA E DEPÓSITO DE RESIDUOS

ESCALA	N.PROJ	NUM.
INDICADA	AER-PFB-ELR-GUA-PE-01-PDF-R00	01 / 01
		REV. 00

1188/840

ESTA PLANTA SOMENTE PODERÁ SER UTILIZADA SE PLOTADA COLORIDA A PARTIR DE UM ARQUIVO NO FORMATO PDF OU DWG

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS